CALITATEA APEI POTABILE PRODUSE ŞI DISTRIBUITE ÎN ORASUL Cristuru Secuiesc

Valori medii determinate în urma analizelor de laborator în perioada : 01-30-septembrie 2016

Parametru de calitate	Unitate de măsură	Valoare determinată	Valoare admisă conform Legii 458/2002	Metoda de analiză
Clor rezidual liber	mg/l	**0.18**	0,5	STAS 6364/78
Amoniu	mg/l	**0.035**	0,5	SR ISO 7150-1/2001
Aluminiu	µg/l	**15.4**	200	SR ISO 10566/2001
Conductivitate	µS/cm	**291**	2500	SR 27888/1997
Cloruri	mg/l	**32.64**	250	SR ISO 9297/2001
Culoare		**AC**	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR ISO 7887/97
Gust		**AC**	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Miros		**AC**	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Nitrați	mg/l	**6.1**	50	SR ISO 7890-3/2000
Nitriți	mg/l	**0.04**	0,5	SR ISO 6777/1996
Oxidabilitate	mg O_2/l	**2.38**	5	SR EN ISO 8467/2001
pH	unitati de pH	**7.6**	6,5-9,5	SR ISO 10523/97
Sulfați	mg/l	**9.3**	250	STAS 3069/87
Turbiditate	UNT	**5.52**	5	SR EN ISO 7027/2001
Duritate totală	°G	**-**	Minim 5	SR ISO 9963-2/2002
Fier total	µg/l	**-**	200	SR ISO 6332/96

CONCLUZIE : VALORILE DETERMINATE PRIVIND PARAMETRII INDICATORI DE CALITATE SE ÎNCADREAZĂ ÎN VALORILE STABILITE PRIN Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile

Data: 30.09.2016 Intocmit:Simon Eszter M