

CALITATEA APEI POTABILE PRODUSE ȘI DISTRIBUITE ÎN MUNICIPIUL REGHIN

**Valori medii determinate în urma analizelor de laborator
în perioada -01.01.201 – 31.01.2018**

Parametru de calitate	Unitate de măsură	Valoare determinată	Valoare admisă conform Legii 458/2002	Metoda de analiză
Clor rezidual liber	mg/l	0.48	0,5	STAS 6364/78
Bacterii coliforme	numar/100 ml	0	0	STAS 3001/91 ISO9308-1
E. Coli	numar/100 ml	0	0	ISO9308-1
Enterococi	numar/100 ml	0	0	STAS 3001/91 ISO 7899-2
Culoare		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR ISO 7887/97
Gust		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Miros		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
pH	unitati de pH	7.50	6,5-9,5	SR ISO 10523/97
Turbiditate	UNT	0.803	5	SR EN ISO 7027/2001
Aluminiu	µg/l	92.40	200	SR ISO 10566/2001

**CONCLUZIE : VALORILE DETERMINATE PRIVIND PARAMETRII
INDICATORI DE CALITATE SE ÎNCADREAZĂ ÎN
VALORILE STABILITE PRIN Legea 458/2002 privind
calitatea apei potabile**

**CALITATEA APEI POTABILE PRODUSE ȘI DISTRIBUITE
PE SISTEMUL BISTRA**

**Valori medii determinate în urma analizelor de laborator
în perioada -01.01.2018 – 31.01.2018**

Parametru de calitate	Unitate de măsură	Valoare determinată	Valoare admisă conform Legii 458/2002	Metoda de analiză
Clor rezidual liber	mg/l	0.42	0,5	STAS 6364/78
Bacterii coliforme	numar/100 ml	0	0	STAS 3001/91 ISO9308-1
E. Coli	numar/100 ml	0	0	ISO9308-1
Enterococi	numar/100 ml	0	0	STAS 3001/91 ISO 7899-2
Culoare		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR ISO 7887/97
Gust		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Miros		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
pH	unitati de pH	7.50	6,5-9,5	SR ISO 10523/97
Turbiditate	UNT	0.368	5	SR EN ISO 7027/2001
Aluminiu	µg/l	16.9	200	SR ISO 10566/2001

**CONCLUZIE : VALORILE DETERMINATE PRIVIND PARAMETRII
INDICATORI DE CALITATE SE ÎNCADREAZĂ ÎN
VALORILE STABILITE PRIN Legea 458/2002 privind
calitatea apei potabile**