CALITATEA APEI POTABILE PRODUSE ŞI DISTRIBUITE ÎN ORASUL Cristuru Secuiesc

Valori medii determinate în urma analizelor de laborator

în perioada : 01– 30-noi. 2017

Parametru de calitate	Unitate de măsură	Valoare determinată	Valoare admisă conform Legii 458/2002	Metoda de analiză
Clor rezidual liber	mg/l	**0.054**	0,5	STAS 6364/78
Amoniu	mg/l	**<0.064**	0,5	SR ISO 7150-1/2001
Aluminiu	µg/l	**6.9**	200	SR ISO 10566/2001
Conductivitate	µS/cm	**310**	2500	SR 27888/1997
Cloruri	mg/l	**46.45**	250	SR ISO 9297/2001
Culoare	**AC**	**AC**	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR ISO 7887/97
Gust	**AC**	**AC**	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Miros	**AC**	**AC**	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Nitraţi	mg/l	**6.23**	50	SR ISO 7890-3/2000
Nitriţi	mg/l	**<LD**	0,5	SR ISO 6777/1996
Oxidabilitate	mg O_2/l	**1.6**	5	SR EN ISO 8467/2001
pH	unitati de pH	**7.4**	6,5-9,5	SR ISO 10523/97
Sulfaţi	mg/l	**8.7**	250	STAS 3069/87
Turbiditate	UNT	**0.41**	5	SR EN ISO 7027/2001
Duritate totală	° G	**5.18**	Minim 5	SR ISO 9963-2/2002
Fier total	µg/l	**-**	200	SR ISO 6332/96

CONCLUZIE : VALORILE DETERMINATE PRIVIND PARAMETRII INDICATORI DE CALITATE SE ÎNCADREAZĂ ÎN VALORILE STABILITE PRIN Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile

Data: 04.12.2017 Intocmit: Simon Eszter M