CALITATEA APEI POTABILE PRODUSE ŞI DISTRIBUITE ÎN MUNICIPIUL REGHIN

Valori medii determinate în urma analizelor de laborator în perioada -01.12.2016 – 31.12.2016

Parametru de calitate	Unitate de măsură	Valoare determinată	Valoare admisă conform Legii 458/2002	Metoda de analiză
Clor rezidual liber	mg/l	0.49	0,5	STAS 6364/78
Amoniu	mg/l	0.04	0,5	SR ISO 7150-1/2001
Aluminiu	µg/l	166	200	SR ISO 10566/2001
Conductivitate	µS/cm	270	2500	SR 27888/1997
Cloruri	mg/l	50.2	250	SR ISO 9297/2001
Culoare		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR ISO 7887/97
Gust		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Miros		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Nitrați	mg/l	3.27	50	SR ISO 7890-3/2000
Nitriți	mg/l	0.004	0,5	SR ISO 6777/1996
Oxidabilitate	mg O_2/l	1.13	5	SR EN ISO 8467/2001
pH	unitati de pH	7.30	6,5-9,5	SR ISO 10523/97
Sulfați	mg/l	12.42	250	STAS 3069/87
Turbiditate	UNT	1.2	5	SR EN ISO 7027/2001
Duritate totală	°G		Minim 5	SR ISO 9963-2/2002
Fier total	µg/l	119	200	SR ISO 6332/96

CONCLUZIE : VALORILE DETERMINATE PRIVIND PARAMETRII INDICATORI DE CALITATE SE ÎNCADREAZĂ ÎN VALORILE STABILITE PRIN Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile

CALITATEA APEI POTABILE PRODUSE ŞI DISTRIBUITE PE SISTEMUL BISTRA

Valori medii determinate în urma analizelor de laborator în perioada -01.12.2016 – 31.12.2016

Parametru de calitate	Unitate de măsură	Valoare determinată	Valoare admisă conform Legii 458/2002	Metoda de analiză
Clor rezidual liber	mg/l	0.49	0,5	STAS 6364/78
Amoniu	mg/l	0.06	0,5	SR ISO 7150-1/2001
Aluminiu	µg/l	9	200	SR ISO 10566/2001
Conductivitate	µS/cm	65.20	2500	SR 27888/1997
Cloruri	mg/l	2.80	250	SR ISO 9297/2001
Culoare		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR ISO 7887/97
Gust		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Miros		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Nitrați	mg/l	2.84	50	SR ISO 7890-3/2000
Nitriți	mg/l	0.004	0,5	SR ISO 6777/1996
Oxidabilitate	mg O_2/l	1.08	5	SR EN ISO 8467/2001
pH	unitati de pH	7.30	6,5-9,5	SR ISO 10523/97
Sulfați	mg/l	19.6	250	STAS 3069/87
Turbiditate	UNT	0.33	5	SR EN ISO 7027/2001
Duritate totală	°G		Minim 5	SR ISO 9963-2/2002
Fier total	µg/l	80	200	SR ISO 6332/96

CONCLUZIE : VALORILE DETERMINATE PRIVIND PARAMETRII INDICATORI DE CALITATE SE ÎNCADREAZĂ ÎN VALORILE STABILITE PRIN Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile