CALITATEA APEI POTABILE PRODUSE ŞI DISTRIBUITE ÎN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

Valori medii determinate în urma analizelor de laborator în perioada 01.07.2016 – 31.07.2016

Parametru de calitate	Unitate de măsură	Valoare determinată	Valoare admisă conform Legii 458/2002	Metoda de analiză
Clor rezidual liber	mg/l	0,68	0,50	STAS 6364/78
Amoniu	mg/l	0,014	0,50	SR ISO 7150-1/2001
Aluminiu	µg/l	7,34	200	SR ISO 10566/2001
Conductivitate	µS/cm	1014	2500	SR 27888/1997
Cloruri	mg/l	193	250	SR ISO 9297/2001
Culoare		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR ISO 7887/97
Gust		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Miros		Acceptabilă	Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	SR EN 1622/97
Nitrați	mg/l	4,94	50	SR ISO 7890-3/2000
Nitriți	mg/l	0,001	0,50	SR ISO 6777/1996
Oxidabilitate	mg O_2/l	2,92	5	SR EN ISO 8467/2001
pH	unitati de pH	7,76	6,5-9,5	SR ISO 10523/97
Sulfați	mg/l	27,40	250	STAS 3069/87
Turbiditate	UNT	0,528	5	SR EN ISO 7027/2001
Duritate totală	°G	11,23	Minim 5	SR ISO 9963-2/2002
Fier total	µg/l	107,81	200	SR ISO 6332/96

CONCLUZIE : VALORILE DETERMINATE PRIVIND PARAMETRII INDICATORI DE CALITATE SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE ADMISE DE Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile