



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MUREȘ
Târgu-Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, Cod 540136
Telefon: 0265-215146, e-mail: secretariat@aspms.ro
www.aspms.ro
Cod fiscal 4322904
Operator date cu caracter personal nr. 35703

Compartiment de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă
Igiena Mediului
Târgu-Mureș, str. Gh. Doja, nr. 34
Telefon: 0265-260007, Fax: 0265-267950, e-mail: mediu@aspms.ro
Nr. 5629/5619/18.06.2024

Către,

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
Municipiul Târgu Mureș, Str. Kós Károly, Nr. 1
Sucursala Reghin

În urma evaluării efectuate, conform Referatelor de evaluare pentru autorizarea sanitară nr. 592 din 15.05.2024, respectiv nr. 593 din 15.05.2024, a **Uzinei de apă și Rețea de distribuție apă potabilă**, s-a constatat că sunt respectate prevederile Ordonanței de Guvern nr. 7/2023 *privind calitatea apei destinate consumului uman* aprobată prin Legea nr. 96/2024, respectiv a Hotărârii de Guvern nr. 971/2023 *pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile*, astfel:

1. Rezultatele buletinelor de analize microbiologice, respectiv fizico-chimice, respectă prevederile legale în vigoare;
2. Este respectat, de către furnizorul de apă potabilă, programul de monitorizare a calității apei potabile;
3. Apa potabilă este furnizată populației fără întreruperi.

Având în vedere cele de mai sus, se poate acorda **Viza anuală** pentru **Uzina de apă** din **Municipiul Reghin**, respectiv, **Autorizație sanitară de funcționare** pentru **Rețea distribuție apă potabilă: Municipiul Reghin, Comunele: Petelea (cu localitatea Petelea), Gornești (cu localitățile Gornești și Periș), Solovăstru (cu localitățile Solovăstru și Jabenita), Fărăgău (cu localitățile Fărăgău, Tonciu și Poarta), Idecu de Jos (cu localitățile Idecu de Jos și Idecu de Sus), Breaza (cu localitățile Breaza, Filpișu Mare și Filpișu Mic), Județul Mureș, începând cu data 18.06.2024.**

MEDIC ȘEF,
DR. STELIAN - EUGEN CARAGHIAUR